J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 105377 | Ref. verslag RAP HV 120140130-3A

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- ☐ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- ☒ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam	CARLIER	Voornaam	EUGÈNE	Postnr	1654
Adres	SINT LEONARDUSLAAN 15A		Gemeente	HUIZINGEN	
Installateur	CARLIER EUGENE		Gemeente		
BTW-nummer					
of Identiteitskaartnr.	590-9706004-16	Uitreikingsdatum	11/06/2009	Gemeente	BEERSEL
				Postnr.	3000
Plaats van onderzoek				Gemeente	LEUVEN
Adres	SCHAPENSTRAAT 137				
EAN-code				Elektriciteits-verdeler	

Type installatie: ☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U_{nom} (V ac/dc)	3x230V	10x 2p AUT 20A 2,5 mm² 1x 2p AUT 10A 1,5 mm²
Ø voedingskabel (mm²)	10 mm²	1x 2p AUT 20A RESERVE
I_{nom} aansluiting (A)	40A	1x 2p AUT 16A 2,5 mm²
Type alg. schakelaar	DIFF	1x 2p AUT 6A 2,5 mm²
Aantal borden	1	VIA 2p DIFF 30mA 0,03A
Aantal eindstroombanen	16	1x 2p AUT 20A 2,5 mm²
Type aardelectrode	PALEN	
Algemene diff.stroom.inr.	4p 40A 0,03A	
Bijkomende diff.stroom.inr.	2p 25A 0,03A	
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :		

Metingen — Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is — Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD.E.01

Aardspreidings-weerstand :	<30 Ω	Isolatieweerstand (250/500/1000V) :	>1 MΩ	Werking differentieel-stroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

GEEN

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ____

Besluit

☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geviseerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór ____

J. VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME VZW inspecteur (130) VERHAEGEN Kevin

Volgend controle-bezoek uiterlijk op :	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	Datum onderzoek :
30/01/2039		30/01/2019

RAP-E-901 (01.07.2008)

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.