



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Ref. verslag : KV20140130-38
Aanvraag/dossier : 105378

Externe Dienst voor Technische Controles

- Halsendalleen 5 - 1652 ALSEMBERG
tel : 02/380.52.71 - fax : 02/380.89.86
 - Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel : 056/35.76.76 - fax : 056/35.68.87
- e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE0422.507.353

CARLIER EUGÈNE
SINT. LEONHARDUSLAAN 15A
1654 HUIZINGEN

VOORLOPIG VERSLAG VAN ONDERZOEK

Inrichtingen van : ..STUDENTENHUIS.....
Plaats van onderzoek : ..SCHAPENSTRAAT 137 3000 LEUVEN.....
Aard van onderzoek : ..BESTAANDE HUISEN GASINSTALLATIE NBN D 51-003.....
Beschrijving van de inrichting : ..VERWARTING.....
.....NATUURLIJK AARDGAS..... DIENSTDRIUK : 25 m BAR
GASTELER : ..SCHUMBERGER TYPE : G6 N° 92221726
INDEX : 28935, 943 m³ pSTAK : 0,2 BAR QUAK : 10 m³/h
GASLEIDING : ..STAAL 3.14" SCHROEFDRADVERBINDINGEN
AANDUIDING : ..GEEL STOPHRAAN VOORZIEN WAAR NODIG
Datum van onderzoek : ..30/01/2014.....

Inbreuken : ..GEEN.....
.....CU-KETEL : VAILLANT TYPE : VU BE 28211 E
VERBODEN : 11,2 KW - 28 KW CAT : J2E+ CE
.....
.....DICHTHEIDSPROEF : TIET OPEN STOPHRAAN
PROEFDRIUK : 100 m BAR / 4 STIN (TRANSMETER)
DE ONDERZOCHE GASINSTALLATIE WERD GASDICHT
BEVONDEN.....

Opmerkingen : ..EEN DEFINITIEF DITGETYPT VERSLAG VOLGT.....

Besluit : De inrichting werd / ~~werd niet~~ in orde bevonden.



Inspecteur
(naam - nr - handtekening)

Nota's: 1. Kerschies artikel 008.1.b van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, moet dit document ter kennis worden gebracht van de dienst voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. 2. De resultaten van de controle hebben uitsluitend betrekking op de gekende toestellen, installaties, apparatuur, aanpak, en de aanpak van de toezichting. 3. Dit verslag mag zonder de toestemming van onderhavige toezichtinstelling en de opdrachtgever niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd. 4. Onze tussenkomsten worden in het kader van onze algemene voorwaarden uitgevoerd.